



LEGENDA:

- ② - liczba osób w pomieszczeniu
- projektowane drzwi p.poż.
- projektowane drzwi p.poż. dymoszczelne
- - - - ściana REI60
- - - - ściana REI120
- K1 K2 - klatki schodowe

<p>Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie §2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)</p>		
<p>RZUT III PIĘTRA</p>		
<p>Budynek zamieszkania zbiorowego - Bursa</p>		
<p>Adres: Obręb: 0002, ul. Podmiejska 36, jednostka ewid.: 066101_1 Biała Podlaska, działka nr ewid. 551/46</p>		
<p>AUTORZY: mgr inż. Mieczysław Gołowski Rzecznik do spraw przeciwpożarowych nr uprawnień 408/2000 inż. Ryszard Suchoła Rzecznik budowlany w specj. konstr. - budowlanej wpis pod poz. 192/02/R/C</p>	<p>PODPIS</p>	<p>PODPIS</p>
<p>DATA: sierpień 2020</p>	<p>SKALA: 1:100</p>	<p>NR RYS.: 6.</p>